

Barrierecheck MQ Libelle + Eventterrasse

Bewegungsflächen

Gangarbeiten

Beträgt der freie Raum zwischen der Möblierung (z.B. Warenregale) mindestens 90 cm?

Ja

Wendekreise

Gibt es ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser?

Ja

Hindernisse

Gibt es Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken?

Im Raum nicht - auf der Terrasse sind Stufen und Glasgel

Gibt es im Kundenbereich Niveausprünge über 3cm?

Nein

WC

Erreichbarkeit

Das WC ist stufenlos erreichbar

Ja

Tür

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Ja

Ja - mittels Schalter automatisch zu öffnen

Ja

Raumgröße

Der Raum ist mindestens 165x215 cm

Ja

Anfahrbarkeit

Links vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz

Rechts vom WC (Muschel) ist mindestens 90 cm Platz

Ja

Ja

Höhe der WC-Schale

Befindet sich die WC-Schale in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm?

Ist die WC-Schale höhenverstellbar?

Ja

Nein

Ausstattung

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten

Es gibt ein Waschbecken, welches unterfahrbar ist

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet

Seifenspender und Handtücher (Papierhandtücher) sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar

Griffe und Bedienelemente sind kontrastreich ausgeführt

Es existiert eine Notrufeinrichtung

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Bühne

Ausstattung

Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne

Das Rednerpult ist höhenverstellbar

Die Bühne bietet ausreichend Platz für Gebärdensprachdolmetscher

Ja -Muss so bei NUNTIO beauftragt werden

Ja -Muss so bei NUNTIO beauftragt werden

Ja -Muss so bei NUNTIO beauftragt werden

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit

Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich

Ja, über einen Lift

Bewegungsfläche und Stellplätze

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze

Ja

Je nach Bestuhlung

Höranlage

Der Raum verfügt über eine induktive Höranlage

Ja

Beleuchtung

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung

Nein

Eingangsbereich

Lift

Ist vor oder nach dem Lift eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm Platz?

Ist die Lifttür mindestens 90 cm breit?

Bietet der Fahrkorb eine Mindestfläche von 110 x 140 cm?

Sind die Bedienelemente für den Lift in einer Höhe von 90 cm bis 110 cm?

Sind die Bedienelemente im 2Sinne-Prinzip ausgeführt

Ja

Ja

Ja

Ja

Treppenlift

Ist vor oder nach dem Treppenlift (Ein- und Ausstieg) eine Bewegungsfläche von mindestens 150 x 150 cm Platz?

Sind die Bedienelemente für den Treppenlift in einer Höhe von 85 cm bis 105 cm?

Gibt es beim Treppenlift die Möglichkeit, Hilfe zu holen?

Ja

Ja

Ja

Rampe

Steigung

Die Rampe hat eine Steigung von weniger als 6%

Ja

Handlauf

Die Rampe hat auf beiden Seiten einen Handlauf

Die Handläufe sind in einer Höhe von 85 cm bis 90 cm montiert

Die Handläufe reichen mindestens 30 cm über das Rampenende hinaus

Ja

Ja

Ja

Zugänge zur den Türen

Drehflügeltür

Verfügt die Tür über eine Schließeinrichtung?

Kann man die Tür mit einem Taster öffnen?

Ist es eine Glastür?

Ist die Tür mindestens 90cm breit?

Ist vor und nach der Tür mindestens 150 cm x 150 cm Platz?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Windfang

Sind die Türen mindestens 90 cm breit?

Sind die Türen leichtgängig?

Ist zwischen den beiden Türen genügend Bewegungsfläche (120 cm)?

Ja

Ja

Ja

Anreise

Öffentliche Verkehrsanbindung und Parkplätze

Entfernung zur nächsten Haltestelle

Parkplätze

Gibt es einen barrierefreien Parkplatz?

Steigung: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist:

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend

Leitsystem

Ja

eben

gepflastert

Nur bis zum Haupteingang vorhanden